

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Липківатівка

№ 1049/03-34 01321-2026 від « 22 » 09 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Златопільської дільниці:

Майстер Леонов О.О., сисемарі: Дзюба О.В., Фоменков О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 8, вулиця Редька

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки димових та вентильованих каналів пункт 1 та пункт 10, шави в розділі V ПТЕСГ. Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України № 402 від 21.10.2024 р.
- 2) Ізольційне покриття (подарбубаня) газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 шави 4 розділу V ПТЕСГ Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України № 402 від 21.10.2024 р.
- 3) Виявлено 9 негерметичностей газопроводів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і прогнати димових та вентильованих каналів будинку в термін до 22.10.26р. Провести подарбубаня введеного газопроводу в термін до 22.10.26р. Зусило 9 негерметичностей газопроводів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

22.09.26 (дата)

Дзюба О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

22.09.26 (дата)

Фоменков О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

22.09.26 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)