

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Шемурівка № 1030/03-Зм-01321-2026 від « 08 » 09 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

мастер Іванов С.О. Буряков Б.,
Михайло В.В. Шихнат О.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 2 с. Шемурівка вул. Харківська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) З'ясування покриття (поярдування) газопроводу на відокремленій частині вулиці 13 кв. 1 розг.
ПТСТ Зах. Кан. М.П. Експ. Експертний М.О.С. 26.10.2024р

2)

3) Виявлено 1 негерметичності газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. №1, 11, 14, 15

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести полярдування відокремленого газопроводу в термін до 08.10.2026

1 негерметичності газопроводів — усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Іванов С.О. 08.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с.а. Буряков Б. 08.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с.а. Михайло В.В. 08.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с.а. Шихнат О.О. 08.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)