

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Зіжки

№ 1002/03-Зм-01321-0026 від «01» 09 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

маістер ПДПНОВ сносар Буряков СС,  
Микенко ДВ, Микенат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт; займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 2 с. Зіжки ву Хвойна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узгоджене покриття (шпательвання) газопроводу  
не відповідає вимогам пункту 18 п. 1 розд. IV ПТБ СТ Завершеною Наказом маістерства
- 2) Енергетики чистили вог. вод 21.09.2024

- 3) Виявлено 2 негерметичності газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести шпательвання вог. вод газопроводу в  
термін до 01.10.2026 року

2 негерметичності газопроводів усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

ср ПДПНОВ 06.09.26  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

ср Буряков СС 01.09.26  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

ср Микенко ДВ 01.09.26  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

ср Микенат ОО 01.09.26  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)