

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Зігвин

№ 1008/03-34-01524-2026 від « 02 » 09 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

майстер Юзюк ІВ, слюсарі Бурханов ЄС,
Микенко ДВ, Михенат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 3 с. Зігвин вул. Хвостка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Згорілий не покриття (пофарбування) газопроводу
не забезпечує вимогам пункту 13 п. 1 розділу
V ТТТ-ЕСЗ Заяв. Мок. Мок. Енергет. Управл. ЧОЗ
- 2) Возв'язався Акт перевірки газових та вентиляційних каналів (пункт 1 та 10
п. 1 розділу V ТТТ-ЕСЗ Заяв. Мок. Мок. Енергет. Управл. ЧОЗ 21.10.2026
- 3) Виявлено 1 негерметичності газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку
протікання газових та вентиляційних каналів
будинку в термін до 02.10.2026

Провести пофарбування входу газопроводу в термін до
02.11.2026

1 негерметичності газопроводів — усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр. Авінін ІВ 02.09.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Бурханов ЄС 02.09.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Микенко ДВ 02.09.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Михенат ОО 02.09.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)