

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел-ще Коломиї

№ 1036/03-3и-01321-2026 від «09» 09 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці: майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі:

Авдєєнко Вадим Олексійович,

Заєць Олексій Миколайович,

Кравченко Вадим Степанович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ сел-ще Коломиї, вул Капітанова, 1.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

1) З'ясувати пошкодження (пошкодження) газопроводу не відно
відно вимогам п.13 глави 1 розділу І ППЕСЗ зовбед-
женого НМБГ №402 від 21.10.2024р.

2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляцій-
них каналів п.1 та п.10 глави 6 розділу І ППЕСЗ
зовбедженого НМБГ №402 від 21.10.2024р.

3) Виявлено негерметичність газопроводу — 2 см.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

1) Провести пошкодження відносно газопроводу в
термін до 09.10.2026р.

2) Спеціалізованою організацією провести перевірку
та прояснення димових та вентиляційних кана-
лів в термін до 09.10.2026р.

3) Здійсно негерметичність газопроводу — 2 см

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Авдєєнко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Заєць О.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Кравченко В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)