

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.с. Колосак

№ 1006/03-ЗМ-01321-2026 від « 02 » 09 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці: майстер Сидоренко Олександр Васильович;

спосарі:

Авдеєнко Вадим Олексійович,

Заєць Олексій Миколайович,

Кравченко Вадим Степанович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № с.с. Колосак, вул. Каштанова, 11

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узломітне покриття (підарбування) газопроводу не відповідає вимогам п.13 глави 1 розділу V ПТЕСТ затвердж. НМДУ № 402 від 21.10.2024 р.
- 2) Відсутній акт перевірки рухових та вентиляційних каналів п.1 та п.10 глави 6 розділу V ПТЕСТ затвердж. НМДУ № 402 від 21.10.2024 р.
- 3) Виявлено негерметичність газопроводу - 3 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести підарбування ввісного газопроводу в термін до 02.10.2026 р.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку та пропуски рухових та вентиляційних каналів в термін до 02.10.2026 р.
- 3) Усунути негерметичність газопроводу - 3 шт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Сидоренко О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Авдеєнко В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Заєць О.М.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Кравченко В.С.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я,

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)