

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Н. Водороз

№ 1051/03-Зг-01321-2026 від «24» 09 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.gtmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Златопільської дільниці:

майстер Леонов О.О., слюсарі: Дзюба О.В., Фемингов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ бур. Житосова Микола 21 Б

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (пораробування) газопроводу не відповідає
вищонам пункту 13 пів. 1 розділу ВПБСГ затвердженого Наказом
Міністерства Енергетики України №402 від 21.10.2024р.
- 2) Виявлено 1 негерметичність газопроводів
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пораробування ввісного газопроводу в термін
до 24.10.26р.
Зусуно 1 негерметичність газопроводів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Леонов О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Дзюба О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Фемингов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

24.09.26.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

24.09.26
(дата)

24.09.26
(дата)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)