

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Житоїцьке

№ 1041/03-Зм-01321-2026 від « 9 » 09 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Златопільської дільниці:

майстер Леонов О.О., слюсарі: Дзюба О.В., Фамичов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 11, вул. Сонячна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів пункт 1 та пункт 10 п. 6 розділу V ПТЕСР Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України 1402 від 21.10.24р.
- 2) Ізоляційне покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 п. 1 розділу V ПТЕСР Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України 1402 від 21.10.2024р.
- 3) Виявлено 1 негерметичність газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промивання димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 9.10.2026  
Провести пофарбування ввісного газопроводу в термін до 9.10.2026  
Усунути 1 негерметичність газопроводів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О. 9.09.26  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Дзюба О.В. 9.09.26  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Фамичов О.В. 9.09.26  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)