

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Троїцьке

№ 1042/03-З.и-01321-2026 від « 9 » 09 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Златопільської дільниці:

майстер Моків О.О., слюсарі: Дзюба О.В., Фомінов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 11, вул. Сокачів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів пунит 1 та пунит 10, мави 6 розділу V ПТЕСР Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України 1402 від 21.10.2024р.
- 2) Ізольційне покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пуниту 13 мави 1 розділу V ПТЕСР Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України 1402 від 21.10.2024р.
- 3) Виявлено 1 негерметичність газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промивання димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 9.10.2026
Провести пофарбування ввідного газопроводу в термін до 9.10.2026
Усунути 1 негерметичність газопроводів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Моків О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

9.09.26

(дата)

Дзюба О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

9.09.26

(дата)

Фомінов О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

9.09.26

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)