

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Бірки

№ 108/03-См-01321-2026 від «08» 10 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

майстер Ширєва Т.Ю., слюсар Бурашова Б.С.
слюсар Мименко Д.В., слюсар Шинят О.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 10, с. Бірки, вул. Гостришівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Горючість покриття (подарбування)
гаропроводу не відповідає вимогам пункту 13
пави 1 розділу В ПТБСТЗатвердм. Накази
- 2) Лік. експерт. України №402 від 21.10.2024р

- 3) Виявлено витіки газу у кількості 2 шт;
на робочому з'єднанні Ру25-1шт, на крані Ру25-1шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести подарбування вигнутого гаропроводу в
термін до 08.11.2026р.

Виявлено витіки газу усунені у кількості 2 шт;
на робочому з'єднанні Ру25-1шт, на крані Ру25-1шт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м-р Ширєва Т.Ю. 08.10.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сл. Бурашова Б.С. 08.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сл. Мименко Д.В. 08.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сл. Шинят О.О. 08.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)