

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Б.рхи

№ 1035/03-54-01321-0026 від « 08 » 10 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

м.р. Ширєва Т.Ю., мюсар Бурмачев Б.С.
мюсар Миченко Д.В., мюсар Шимчат О.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 6, с. Б.рхи, вкр. Гостришська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) гнучке покриття (пофарбування)
горопроводу не відповідає вимогам пункту 13
пави 1 розділу ПТЕСТ. Затвердм. Наказом
- 2) м.п. вкритт України N402 від 21.10.2024р

- 3) виявлено виток газу у кількості 2 шт:
на різьбовому з'єднанні Ру 25-1шт, на фланцев. з'єд. - 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування відного горопроводу в
термін до 08.11.2026р.

виявлено виток газу усунути у кількості - 2 шт:
на різьбовому з'єднанні Ру 25-1шт, на фланцев. з'єдн. - 1 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м.р. Ширєва Т.Ю. Шир 08.10.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Бурмачев Б.С. Бур 08.10.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Миченко Д.В. Мич 08.10.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Шимчат О.О. Шим 08.10.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)