

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Бірки

№ 1084/03-Зм-01321-2026 від « 09 » 10 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» ділянки технічного розвитку Зміївської ділянки:

м-р Ширшова Т.Ю., с. Букашова Б.С., с. Мисенко Р.В.
с. Шкільний О.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 11, с. Бірки вул. Шкільний

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) триваліше покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 п. 1.1 розділу V ПТЕСГ затв. наказом Мін Енерг.
- 2) України №402 від 21.10.2024р.

- 3) виявлено виток газу у кількості 1 метр; на краєві Ру 32

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування відносно газопроводу в термін до 09.11.2026

виявлено виток газу у кількості 1 метр; на краєві Ру 32

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м-р Ширшова Т.Ю. 09.10.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Букашова Б.С. 09.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Мисенко Р.В. 09.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Шкільний О.О. 09.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)