

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Бірки

№ 1088/03-5м-01321-2026

від «09»

10

2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

майстер Шерешва Т.Ю., слюсар Бурлашова Б.С.  
слюсар Мисенико Р.В., слюсар Шеніат О.О

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 16, с. Бірки, вул. Шкільна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) тріщинне покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 п. 1 розділу V ПТБСТ затв. Наказом Мін. Енергет України №402 від 21.10.2024р.
- 2)

- 3) виявлено витоки газу у кількості 1 шт. на крає ДУ 20

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування відного газопроводу в термін до 09.11.2026

Виявлені витоки газу усунені в кількості 1 шт. на крає ДУ 20

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м.р. Шерешва Т.Ю. 09.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с.с. Бурлашова Б.С. 09.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с.с. Мисенико Р.В. 09.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с.с. Шеніат О.О. 09.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)