

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Б.ржс

№ *1086/03-См-01321-026* від « *08* » *10* 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

майстер Ширєсва Т.Ю., слюсар Бурлацков Б.С.
слюсар Мещенко Д.В., слюсар Шмидат О.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ *6*, *с. Б.ржс, пр-в. Вишневецької*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *З'явилася покривна (пофарбована) газопроводу не відповідає вимогам прикмету 13 п. 1 розділу 5 ПТЕСТ затв. Наказом Мін. енерг. України від 21.10.2024р*
- 2) *Виявлено витоки газу у кількості 1 шт. на підведенні з'єднанні Ду 25*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбовування вогнисто газопроводу в термін до 08.11.2026р.

Виявлені витоки газу усунені у кількості 1 шт. на підведенні з'єднанні Ду 25

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м.р. Ширєсва Т.Ю. 08.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Бурлацков Б.С. 08.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Мещенко Д.В. 08.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Шмидат О.О. 08.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)