

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Вирішальський

№ 1069/03-ЛМ-01324-2026

від «06» 10. 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

майстер Ширєєва Т.Ю., слюсар Бухарцов Б.С., слюсар Мешенко Р.В., слюсар Шинят О.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 13, с. Вирішальський, вул. Врожайна.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Траверсійне покриття (подрядування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 п. 1 розділу V ПТЕСТ затв. Наказом Мініст енергет. України № 402 від 21.10.2024 р.

- 3) Виявлено виток газу у кількості 2 смт: на різьбовому з'єднанні Ду 32 - 1 смт; на краєві Ду 32 - 1 смт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести подрядування відного газопроводу в термін до 06.11.2026 р.

Усунено виток газу у кількості 2 смт - на різьбовому з'єднанні Ду 32 - 1 смт на краєві Ду 32 - 1 смт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Ширєєва Т.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Ширєєва Т.Ю.
(дата)

с.в. Бухарцов Б.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Бухарцов Б.С.
(дата)

с.в. Мешенко Р.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Мешенко Р.В.
(дата)

с.в. Шинят О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Шинят О.О.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)