

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Вирішальський

№ 1064/03-34-01321-1026

від «05» 10

2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

монітер Ширєва Т.Ю.

слюсар Бугайков Б.С.

слюсар Миченко Р.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 15 с. Вирішальський, вул. Врожайна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Грунтові неокрашені (пофарбовані) газопроводи не відповідає вимогам пункту 13 п.1а (розділу) ВПТЕСТ Затв. Нац. Мін. Енерг. України №402 від 21.10.2024

2)

3) Виявлено витік газу у кількості 1 шт. на різьбовому з'єднанні Ду 32

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбовування відного газопроводу в термін до 05.11.2026

Усунути виток газу у кількості 1 шт. - на різьбовому з'єднанні Ду 32

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Ширєва Т.Ю.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

05.10.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Бугайков Б.С.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

05.10.2026

(дата)

с. Миченко Р.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

05.10.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)