

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Вирішальний

№ 1040/03-Зм-01321-2026 від « 06 » 10 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

майстер Ширєєва Т.Ю., слюсар Бунашєв Б.С.,
слюсар Микешко Р.В., слюсар Шихмат О.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 19, с. Вирішальний, вул. Врожайна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Горючість покриття (пофарбоване) горючоводу не відповідає вимогам пункту 13 частини 1 розділу V ПТЕСГ затв. Наказом Мініст. енергет. України №402 від 21.10.2024р.

- 3) Виявлено виток газу у кількості 1 шт. на різьбовому з'єднанні Ду 40

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування горючоводу в термін до 06.11.2026р.

Усунуто виток газу у кількості 1 шт. на різьбовому з'єднанні Ду 40

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м.р. Ширєєва Т.Ю. 06.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Бунашєв Б.С.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

06.10.26

с. Микешко Р.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

06.10.26

с. Шихмат О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

06.10.26

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)