

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Ромець

№ 1079/03-54-01521-1026 від « 07 » 10 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГТ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

майстер Ширяєва Т.Ю., помісар Бугащов Б.С.,  
помісар Мисеник Р.В., помісар Шехмат О.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 16, с. Ромець, вул. Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Триваліше покриття (подрядування) газопроводу  
не відповідає вимогам пункту 13 п. 1  
роз'ясн. в ПТБСГ Затв. Наказом Мін. Енергет.
- 2) України №402 від 21.10.2024р.

- 3) Виведено виток газу у кількості 1 шт.  
но. краєві Рг 25

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести подрядування відного газопроводу  
в термін до 07.11.2026р.

Виведені виток газу усунені у кількості 1 шт.  
но. краєві Рг 25

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м.р. Ширяєва Т.Ю. 07.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с.с. Бугащов Б.С. 07.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с.с. Мисеник Р.В. 07.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с.с. Шехмат О.О. 07.10.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)